

Brand - tone/talevarslingsanlæg



Kort fortalt

Efter kurset kan deltageren installere tone- og talevarslingsanlæg til brand.

Fag: Brand - tone/talevarslingsanlæg

Fagnummer: 49664	Varighed: 2 dage
Pris, AMU-målgruppe: DKK 436,00	Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 1.886,00

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med tone/talevarslingsanlæg til brand. Deltagerne forventes at have gennemført Brand 2 eller tilsvarende.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren installere tone- og talevarslingsanlæg til brand. Det betyder:

Deltageren har kendskab til grundlæggende tekniske begreber og gældende regler om tone- og talevarslingsanlæg til brand.

Deltagerne vurderer og anvender projekteringsgrundlag for tone- og talevarslingsanlæg til brand på baggrund af viden om gældende regler og standarder, herunder Bygningsreglementet med tilhørende vejledninger samt internationale standarder. Deltageren installerer, idriftsætter, fejlfinder, reparerer, servicerer og vedligeholder tone- og talevarslingsanlæg til brand. Deltageren foretager lydmålinger og vurderer disse ud fra STIPA (Speech Transmission Index for Public Address systems). Deltageren udarbejder dokumentation og vejleder brugere.

Kontakt

Roskilde Tekniske Skole,
kursusadministrationen
46 300 400

Kursuspris

AMU-målgruppe:
DKK 436,00

Uden for AMU-målgruppe:
DKK 1.886,00

Tilmelding

